



Zertifikat Nr.: 1105-5856

Antragsteller: Hawle Armaturen AG, Hawlestrasse 1, CH- 8370 Sirmach

vom: 29.04.2011

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Hydranten

Bezeichnung: Überflur / Unterflur (Bewässerungshydranten)

Typen: N765 (Überflur, Längen 1.1m - 2.6m)
N767 (Unterflur, Längen 0.3m - 1.8m)

DN: 50, 63 PN: 16 tmax= 25°C


Zertifizierungsgrundlage: in Anlehnung SVGW ZW 147 (01/16)

Gültigkeit: 30.06.2021

Bemerkungen / Auflagen:
Anschluss mit Systemtrenngerät Bauart BA

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter